


# Vandmåler i husinstallation.

## ≈ 20 m<sup>3</sup> med indbygget kontraventil.



VANDMÅLERE SKAL MONTERES FRIT TILGÆNGELIGT OG MED NØDVENDIG EKSPANSION I LEDNINGERNE. I TVIVLSTILFÆLDE KONTAKTES VANDFORSYNINGEN.

UDLEVERING AF MÅLERBESLAG!  
EFTER INDSENDELSE AF DEN ALMINDELIGE ANSØNING HENVENDER MAN SIG PÅ VANDFORSYNINGENS DRIFTSKONTOR, HVOR MAN FÅR UDLEVERET EN REKVISITION, DER AFLEVERES PÅ VORT LAGER, HVOREFTER MAN FÅR UDLEVERET MÅLERBÆRINGEN.

GENERELT!  
VANDFORSYNINGEN SKAL GODKENDE ALLE PLACERINGER.

Grimstrup Vandværk

www.grimstrupvandvaerk.dk  
mail: grimstrupvandvaerk@gmail.com

**Projekt : Vandmåler i husinstallation**

Vandmåler i husinstallation med controllerbar kontraventil

Mål	Dato	Sign.
Proj.	20-10-2020	ml
Tegn.	20-10-2020	ml
KS		
REV. R1	20-10-2020	car
Godkendt		

Revision.

Tegn. nr. VD.1010-377

Adresse:

Type Principskitse

Fil sti:

Sag nr.