

I/S Glyngøre Vandværk
 Thorvald Mortensen
 Følvigvej 7
 Vile
 7870 Roslev

I/S Glyngøre Vandværk

INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2015

13-01-2016

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har FORCE Technology foretaget udtræk af data for I/S Glyngøre Vandværk 2015. Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1310 af 25. november 2015. Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6.

Der er i 2015 udtaget følgende prøver:

	Ordinære	Opfølgning	Andet
Hos forbrugere	4	0	3
På vandværk	3	0	0
Fra boringer	19	0	0
Fra ledningsnet	0	0	0

ANALYSERESULTATER 2015

Parameter	Seneste resultat	Laveste resultat	Højeste resultat	Enhed	Kvalitetskrav	Sted
Kemiske:						
Hårdhed	8,1	8,1	8,1	° dH		V
pH	7,72	7,50	7,82		7 - 8,5	F
Nitrat	0,49	<0,4	0,49	mg/l	< 50	V
Jern	0,02	<0,01	0,05	mg/l	< 0,2	F+V
Mangan	0,024	0,018	0,024	mg/l	< 0,02	F+V
Nikkel	0,42	0,42	0,42	µg/l	< 20	F+L
Flourid	<0,1	<0,1	<0,1	mg/l	< 1,5	V
Mikrobiologiske:						
Coliforme bakterier	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1	F+V
Eschericia coli (E.coli)	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1	F+V
Kimtal 22 °C	1	<1	34	antal/ml	< 200	F+V
Kimtal 36 °C	<1	<1	<1	antal/ml	< 20	F+V

V = undersøges på vandværksprøver

F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane

L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet

< = mindre end

> = større end

Venlig hilsen
 FORCE Technology